

提出日 平成 年 月 日

御中

□三喜工業株式会社

千葉市中央区今井1-4-16

TEL 043-262-8100(代)

FAX 043-263-2638(代)

品質証明書

S N - 1 2 1 0

シルバーガラスクロスK

◎物性データ

作成日 平成 25 年 12 月 25 日

試験項目	単	実測値	試験方法	
厚さ	mm	0.42	JIS L 1096 8.5	
幅	mm	942	JIS L 1096 8.2	
長さ	m	50	—	
質量	g/m <sup>2</sup>	600.5	JIS L 1096 8.4	
引張強度	タテ	N/30mm	2500.7	JIS L 1096 8.12.1 A 法
	ヨコ	N/30mm		
伸	タテ	%	4.0	—
	ヨコ	%	5.0	
引裂強度	タテ	N	67.7	JIS L 1096 8.15.1 A-1 法 シングルタンク法
	ヨコ	N	56.3	

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは、JIS規格に基づくガラス糸を使用し、製織した織物に両面塩ビコーティングしたものであり、またゼロアスベスト製品です。

※ 国土交通大臣認定不燃材料

国住指 第3847号

認定番号 NM-1860

以上