

品 質 証 明 書

S N - 1 0 0 H

片面アルミ箔貼ガラスクロス

(平成31年度版国土交通省一般ダクト仕様)

◎物性データ

作成日 2019年06月24日

項 目		単 位	測定値	測定方法	
製 品	厚 さ	mm	0.690	JIS L-1096	
	幅	mm	1,002	〃	
	長 さ	m	50	〃	
	質 量	g/m ²	604		
基 布	質 量	g/m ²	544.3	〃	
	密 度	タテ	本/25mm	48.0	〃
		ヨコ	本/25mm	22.5	〃
	引張強度	タテ	N/30mm	3,733.1	〃
		ヨコ	N/30mm	2,190.2	〃
織 組 織	—		綾	—	
アルミ箔	厚さ	ミクロン	9	JIS H-4160	
	重さ	g/m ²	25	〃	

使用温度:150℃以下 (公的試験に於いて60分の強熱試験を行い、表面のアルミ箔など剥離のないことを確認した。)

注) 以上のデータは実測値に基づくものであり、保証値ではありません。

このガラスクロスは特殊ガラス加工糸 (バルキー糸) を使用して製織した、かさ高のガラスクロスの片面に9ミクロンのアルミ箔を接着加工したものであり、シックハウス対応のゼロアスベスト製品です。

※ 国土交通大臣認定不燃材料 国住指第1497号 認定番号 NM-2490

(この認定番号は、二重縫製にて取得したものであり、一重縫製の場合は、該当いたしません。)

以 上